



Järfälla den 5 december 2011

Silanex AB

Jan Samuelsson

Betr. Avjämningsmassor på Florosil TS.

Vi har provat vidhäftning av Centro avjämningsmassor på underlag behandlat med Florosil TS. Förbehandling (primning) av underlagen utfördes med koncentrerad Centro XP-Primer. Samtliga prover uppvisade visade vid provtillfället fullgod vidhäftning mellan avjämningsskikt och underlag. Vi godkänner därför användning av koncentrerad Centro XP-Primer som förbehandling (primning) vid spackling med Centro avjämningsmassor på underlag behandlat med Florosil TS.

Vänliga hälsningar

Centro kakel & klinker AB

Peter Liljedahl
Byggtekniker